

ESS-6651/24

തൃശ്ശൂർ നഗരസഭ,
വൈദ്യുതി വിഭാഗം,
തീയതി : 29.03.2025

താൽപര്യപത്രവിജ്ഞാപനം

തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ 110.കെ.വി.സബ്സ്റ്റേഷനിലേയ്ക്ക് പമ്പ് സെറ്റും അനുബന്ധ അനുസാരികളും സപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ താൽപര്യമുള്ള പരിചയസമ്പന്നരായ സ്ഥാപനങ്ങൾ/വ്യക്തികൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് താൽപര്യപത്രങ്ങൾ (സ്പെസിഫിക്കേഷൻ താഴെ പറയുന്നു) ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. താൽപര്യമുള്ളവർ താൽപര്യപത്രങ്ങൾ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, തൃശ്ശൂർ നഗരസഭ വൈദ്യുതി വിഭാഗത്തിൽ 22.04.2025-ന് 2 മണിയ്ക്കുള്ളിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതും, അന്നേ ദിവസം 4 പി.എം-ന് താൽപര്യപത്രങ്ങൾ തുറന്ന് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

Supply of 1 No. 3"x3" Mono Block, Three Phase, 415 Volt, 50 Hz, 5HP Submersible Drainage Pump with D.O.L starter including overload protection, float switch for automatic operation based on water level.



Flow rate : 5m³/h and above

Head : 5 Meter and above


Slid handling capacity : 15mm and above

Fittings : 3" Colar, 3" Bend and Coupling – 1 Each

www.tced.in
www.lsgkerala.gov.in
Contact - 9037192013


അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി


- കോപ്പി : 1. നോട്ടീസ് ബോർഡ്
2. സ്റ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയർ



ASSISTANT SECRETARY
ELECTRICITY DEPARTMENT
THRASSUR MUNICIPAL CORPORATION